



# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

## Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10) и Решења бр. 021-03-107/2010-05 од 18.01.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

**ALING-CONEL d.o.o, Železnička 10, 21432 Gajdobra**

издаје се

### ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.16.KA020

#### CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:  
Manufacturer

**ALING-CONEL d.o.o.**  
**Železnička 10, 21432 Gajdobra, Srbija**

Производ, тип (модел):  
Product, Type (model)

**Višestruka prenosna priključnica sa savitljivim kablom, art.4461.x, art.44601.x, art.44701.x, art.44801.x (x = 0 ili A)**

Карактеристике производа:  
Product characteristics

**250V ~, max. opterećenje 10A, IP20;  
nerastavna, s kontaktom za uzemljenje,  
dijafragmom i prenaponskom zaštitom;  
kabl H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> dužine 1,5 m**

Стандард:  
Standard

**SRPS IEC 60884-1:2012  
SRPS IEC 60884-2-7:2013  
SRPS EN 61643-11:2010 + A11:2010**

Извештај о прегледу документације бр. IPDKA16S020  
Report on documentation review No.

Рок важења потврде: do 30.08.2019.  
Confirmation validity

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 13/10).

На основу члана 12. и Прилога 2. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 12 and Annex 2 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.

Датум  
Date

**30.08.2016.**

Руководилац Лабораторије за  
испитивање каблова  
Head of Cable testing laboratory

Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.él.



Биро за сертификацију  
Извршни руководилац  
Executive Manager of Certification  
Department

Dr Predrag Popović, dipl.inž.